

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305086585

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 万能转换开关
LW12-16; Ui:500V, Uimp:6kV; Ith:16A; AC-15 : Ue/Ie : AC380V/2.6A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.27A ; IP40(工作面).型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.5-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆楠 陆楠

中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2003010305086585

纸 号：

型号的解释：



注 1：第一个□：特征代号表示操作方式：1、定位型（不表示，如所送样品 LW12-16/1）；2、自复型：用字母 Z 表示（无），3、定位自复操作型：字母 D 表示，4、定位自复带闭锁装置型：字母 B 表示，5、防护型组合式：字母 F，6、自锁操作：字母 L 等；

注 2：第二个□：操作图代号用数字表示：它表示当开关手柄处在某一个固定位置时如左 45° 时那一路接通，那一路断开（例如 1——2 断开，5——6 接通）等，他和特征代号组合成很多接线方式。定位型不表示！

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心