

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980309000225

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2010
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-25
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000225

产品系列、型号、规格:

JR36-20 Ue:660V;Ui:690V;Ie:0.25A-0.35A,0.32A-0.50A,0.45A-0.72A,0.68A-1.10A, 1.0A-1.6A,1.5A-2.4A,2.2A-3.5A,3.2A-5.0A,4.5A-7.2A, 6.8A-11A,10A-16A,14A-22A;脱扣级别:10A;3P; 配用的辅助触头:1NO1NC:Ith:10A; Ue/Ie:AC-15:380V/0.47A;DC-13:220V/0.15A

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-25
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。