



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他




申请编号: V2022CQC107502-933788
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2N-F630、HUC9-630

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型 号: HUC9-6304 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-03-22 完成日期: 2022-04-08	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区								
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2N-F630、HUC9-630; Ith: 800A; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC220V/380V/660V; Ie: 630A/630A/462A; 使用类别: AC-3; Us: AC110V/50Hz, 220V/50Hz, 380V/50Hz; 极数: 3P, 4P									
主检: 	日期: 2022-04-08								
审核: 	日期: 2022-04-11								
签发: 	日期: 2022-04-11								
 福建省产品质量检验研究院 2022年4月11日									
备注:									
1.变更情况:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>增加产品型号</td> <td>CJX2N-F630</td> <td>CJX2N-F630、HUC9-630</td> </tr> </tbody> </table>	序号	变更项目	变更前	变更后	1	增加产品型号	CJX2N-F630	CJX2N-F630、HUC9-630	
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	增加产品型号	CJX2N-F630	CJX2N-F630、HUC9-630						
2.最近一次原认可报告编号: 02501-21DQ2891(V2021CQC107502-868535): 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2012010304564790; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-22DQ0747
首页	√	1	02501-22DQ0747
报告组成	√	1	02501-22DQ0747
安全型式试验报告	√	7	02501-22DQ0747-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net