



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号： V2021CQC107502-849103
(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： HYM1-250L、HYM1-250M、HYM1-250H、
HYM1K-250L、HYM1K-250M、HYM1K-250H

检测机构： 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: HYM1-250L/4300B、 HYM1-250M2300、 HYM1-250M3300 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-30 完成日期: 2021-09-18	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥 工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥 工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工 业园区		
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HYM1-250L、HYM1-250M、HYM1-250H、HYM1K-250L、HYM1K-250M、 HYM1K-250H; Uimp:8kV; Ui:800V; In:100A,125A,140A,160A,180A, 200A, 225A,250A; 过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A 类; L 型:Ue:AC400V/AC690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P 外形); Ics:25kA/AC400V, 5kA/AC690V, 15kA/DC250V(2P 外形); Icu:35kA/AC400V, 10kA/AC690V, 20kA/DC250V(2P 外形); 极数:2P、3P、3P+N(N 极常通)、 4P(N 极可开闭); 2P、3P、4P:适用于隔离用, 3P+N:不适用于隔离用; M 型:Ue:AC400V/AC690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P 外形); Ics:35kA/AC400V, 10kA/AC690V, 18kA/DC250V(2P 外形); Icu:50kA/AC400V, 20kA/AC690V, 25kA/DC250 V(2P 外形); 极数:2P、3P、3P+N(N 极常通)、4P(N 极可开闭); 2P、3P、4P:适用于隔离 用, 3P+N:不适用于隔离用; H 型:Ue:AC400V/AC690V; Ics:50kA/AC400V, 10kA/AC690V; Icu:85kA/AC400V, 20kA/AC690V; 极数:3P:适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A; AC-15:Ue/le:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A; 配用的报警触头: 1NO1NC; Ith:3A; AC-15:Ue/le:AC400V/0.3A; DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A			
主检: 杨志林	日期: 2021-09-18		
审核: 胡晓芳	日期: 2021-10-14		
签发: 王平	日期: 2021-10-15		
福建省产品质量检验研究院 2021年10月15日			
备注: 1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-20DQ0867(V2020CQC012030-696839); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2002010307026104; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿 命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ2770
首页	√	1	02501-21DQ2770
报告组成	√	1	02501-21DQ2770
安全型式试验报告	√	34	02501-21DQ2770-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net