



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: V2021CQC107502-846608
(任务编号)

产品名称: 漏电断路器

型 号: HYM1L-400、HYM1LY-400、
HYM1LK-400、HYM1LYK-400

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 漏电断路器 型 号: HYM1L-400、HYM1LY-400、HYM1LK-400、HYM1LYK-400 数 量: 7 收样日期: 2021-09-17 完成日期: 2021-09-28 样品来源: 企业送样	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者(制造商): 环宇高科有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HYM1L-400、HYM1LY-400、HYM1LK-400、HYM1LYK-400 Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V; In:225A、250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics: 35kA、Icu: 50kA; IΔm:12.5kA; IΔn:100/300/500mA 可调; 额定剩余动作类型: AC 型、A 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; 极数: 3P (适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离)、4P(带三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 频率适用于 50/60Hz;	
主检: 龙玺 签名:  日期: 2021-09-28	
审核: 傅炳 签名:  日期: 2021-09-29	
签发: 杜量 签名:  日期: 2021-09-30	
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图; HYM1LY-400 3P 400A:I-1、III-1; HYM1LY-400 4P 400A:BI-1、BIV-1、K-1;	

附表 1

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
[18]增加隔离功能	3P、4P 不适用隔离	3P、4P 适用隔离
[18] 频率增加	50Hz	50Hz/60Hz
[18]安全件生产厂名称升级	环宇集团浙江高科股份有限公司	环宇高科有限公司
[18]灭弧罩安全件生产厂变更	环宇集团浙江高科股份有限公司	乐清市金瓯机电配件有限公司
原认证证书编号	CQC2008010307279790	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-19B0922-S 03601-A-20B0495-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C212492
首页	√	1	C-06801-1C212492
报告组成	√	1	C-06801-1C212492
安全型式试验报告	√	36	C-06801-1C212492-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C212492

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

验项目汇总表

[illegible]