



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2952864




(任务编号)

产品名称: 熔断器式刀开关

型 号: HR3-100/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 熔断器式刀开关 型 号: HR3-100/3 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-18 完成日期: 2018-09-21	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区												
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR3-100/3 Uimp:12kV;Ui:1140V; Ue:AC380V; Ith=Ie:100A; 额定限制短路电流:25kA; 使用类别: AC-23B; 极数:3P.													
主检: 朱文华 签字:  日期: 2018-10-30 审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-10-30 签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-10-30													
备注: 1.变更情况:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.标准换版</td> <td>GB 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>2.额定冲击耐受电压 变更</td> <td>6kV</td> <td>12kV</td> </tr> <tr> <td>3.绝缘电压变更</td> <td>690V</td> <td>1140V</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	2.额定冲击耐受电压 变更	6kV	12kV	3.绝缘电压变更	690V	1140V
序号和名称	变更前	变更后											
1.标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017											
2.额定冲击耐受电压 变更	6kV	12kV											
3.绝缘电压变更	690V	1140V											
2.原 CCC 认可报告编号: C-040-10B3199-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2002010302026117; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。													

试验项目汇总表

[illegible]