



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2476703

(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式熔断器

型 号: RT16-3/630

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式熔断器 型 号: RT16-3/630 商 标: / 样品数量: 1 熔断体+1 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-23 完成日期: /	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 乐清市温州大桥工业园区
---	---

试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RT16-3/630

熔断体的额定电压 Un: AC660V;

熔断体的额定电流 In: 630A;

额定短路能力 II: 50kA;


分断范围和使用类别: gG;


熔断体支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV;

熔断体支持件的额定电压 Un: AC660V;

熔断体支持件的额定电流 In: 630A;

极数: 1P.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2017-03-28

审核: 尤雪元 签字:  日期: 2017-03-28

签发: 许建林 签字:  日期: 2017-03-28



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB/T 13539.2-2008	GB/T 13539.2-2015
2. 委托人, 生产者及生产企业名称	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10C0265-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2003010308073486;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-16C0247-S
首页	√	1	03601-A-16C0247-S
报告组成	√	1	03601-A-16C0247-S
安全型式试验报告	√	7	03601-A-16C0247-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

