



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:




申请编号: A2016CCC0305-2475939
(任务编号)

产品名称: 双电源自动切换装置

型 号: JYSD1-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动切换装置 型号: JYSD1-125 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-05-08 完成日期: 2017-05-23	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区	
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JYSD1-125; Ui: 800V(主), 400V(控); Ue: AC400V; Uimp: 8kV(主), 4kV(控); Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 105kA; Icn: 50kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P.		
主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-06-01 审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2017-06-01 签发: 许建林 签名:  日期: 2017-06-01	 (检测机构名称, 盖章) 2017年6月1日	
备 注:		
1. 变更情况;		
序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T 14048.11-2008	GB/T 14048.11-2016
2. 委托人, 生产者及生产企业名称变更	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司
2. 原 3C 认可报告编号: 03601-A-16B0781-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2008010311275627; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		

