

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307053689

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 电能表外置断路器  
HUM18-125SR, HUM18-125HSR; Ue: AC230V (1P+N, 2P), AC400V (3P, 3P+N, 4P); Ui: 500V; Uimp: 6kV; In: 80A, 100A, 125A; HUM18-125SR: Ics: 6kA, Icn: 6kA; HUM18-125HSR: Ics: 7.5kA, Icn: 10kA; 瞬时脱扣类型: C型; 极数: 1P+N (带两个保护极, N极可开闭), 2P, 3P, 3P+N (带三个保护极, N极可开闭), 4P; 控制方式: 远程半自动和远程全自动选择控制方式; 控制电平: AC220V

**产品标准和技术要求** GB/T 10963.1-2005

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

# 中国质量认证中心