



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2955893
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: HUH3-125/1、2、3、4

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




样品名称: 隔离开关 型号: HUH3-125/4 商标: / 数量: 2台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-09-04 完成日期: 2018-09-14	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HUH3-125/1、2、3、4; Uimp:6kV;Ui:690V; Ith:125A; Ue:AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); Ie:32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; Icw:2.5kA/1s, Icm:3.55kA; 使用类别:AC-22A; 1P, 2P, 3P, 4P; IP20

主检: 	日期: 2018-09-14	 福建省产品质量检验研究院 2018年10月11日
审核: 	日期: 2018-10-10	
签发: 	日期: 2018-10-11	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ857(A2017CCC0302-2695210);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2015010302798049;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

