



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-835290
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: HUC1(CJ48)-175,HUC1(CJ48)-210

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器
 型号: HUC1(CJ48)-175
 商 标: /
 样品数量: 2 台
 样品来源: 送样
 收样日期: 2021-07-26
 完成日期: 2021-09-03

委托人: 环宇高科有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
 生产者: 环宇高科有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
 生产企业: 环宇高科有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 HUC1(CJ48)-175, HUC1(CJ48)-210; Uimp: 8kV; Ui: 690V;
 HUC1(CJ48)-175: Ith=260A; Ue: AC220/230V, 380/400V, Ie=175A;
 Ue: AC660/690V, Ie=170A;
 HUC1(CJ48)-210: Ith=300A; Ue: AC220/230V, 380/400V, AC660/690V,
 Ie=210A; Us: AC127V, 220V, 380V 50Hz; AC-3; 3P, 4P;
 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith=10A;
 Ue/Ie: AC-15: AC220V/0.45A, AC380V/0.26A;
 DC-13: DC110V/0.27A, DC220V/0.14A

主检: 陈圣杰, 日期: 2021-09-03

审核: 何晓强, 日期: 2021-09-06

签发: 王平, 日期: 2021-09-06



备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	安全件制造商名称变更	环宇集团有限公司	环宇高科有限公司

2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): C-027-12DQ331(A2012CCC0304-1337709);

3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4. 原证书编号: CQC2012010304575484;

5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
1/01	温升试验	9.3.3.3	见报告 02501-12DQ 331
02	动作范围	9.3.3.2	
03	介电性能	9.3.3.4	
04	线圈功耗	9.3.3.2.1.2	N
05	极阻抗	9.3.3.2.1.3	N
2/06	接通和分断能力试验	9.3.3.5	见报告 02501-12DQ 331
07	约定操作性能	9.3.3.6	
08	约定操作性能试验后的试验	F.7.3(N)	
3/09	预期电流“r”试验	9.3.4.2.1	见报告 02501-12DQ 331
10	额定限制短路电流 I _q 试验	9.3.4.2.2	
4/11	耐受过载电流能力	9.3.5	见报告 02501-12DQ 331
5/12	接线端子机械性能	8.1.8	见报告 02501-12DQ 331
13	外壳防护等级	GB/T14048.1 附录 C	见报告 02501-12DQ 331
14	爬电距离的验证	GB/T14048.1 8.3.3.4.1.7)	见报告 02501-12DQ 331
15	耐湿性能试验	GB/T14048.1 附录 K	见报告 02501-12DQ 331
16	耐非正常热和着火危险	GB/T14048.1 中 8.2.1.1.1	见报告 02501-12DQ 331
II-1(GB/T14048.5-2017)17	辅助触头的正常条件下接通与分断能力(AC-15)	8.3.3.5.3	见报告 02501-12DQ 331
II-2(GB/T14048.5-2017)18	辅助触头的正常条件下接通与分断能力(DC-13)	8.3.3.5.3	见报告 02501-12DQ 331
III(GB/T14048.5-2017)19	辅助触头的非正常条件下接通与分断能力(AC-15)	8.3.3.5.4	见报告 02501-12DQ 331
IV(GB/T14048.5-2017)20	辅助触头的限制短路电流性能	8.3.4	见报告 02501-12DQ 331
	(以下空白)		