



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-835288
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: HUC1(CJ48)-370、HUC1(CJ48)-550

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器
 型号: HUC1(CJ48)-370
 商 标: /
 样品数量: 2 台
 样品来源: 送样
 收样日期: 2021-07-26
 完成日期: 2021-09-01

委托人: 环宇高科有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
 生产者: 环宇高科有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
 生产企业: 环宇高科有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HUC1(CJ48)-370、HUC1(CJ48)-550; Uimp: 8kV; Ui: 690V;
 HUC1(CJ48)-370: Ith=550A; Ue: AC220/230V, 380/400V, 660/690V, Ie=370A;
 HUC1(CJ48)-550: Ith=800A; Ue: AC220/230V, 380/400V, 660/690V, Ie=550A;
 Us: AC127V, 220V, 380V 50Hz; AC-3; 3P, 4P;
 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith=10A; Ue/Ie: AC-15: AC220V/0.45A,
 AC380V/0.26A; DC-13: DC110V/0.27A, DC220V/0.14A

主检: 陈圣杰 日期: 2021-09-01

审核: 何强 日期: 2021-09-06

签发: 陈圣杰 日期: 2021-09-06



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	安全件制造商名称变更	环宇集团有限公司	环宇高科有限公司

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C-027-12DQ333(A2012CCC0304-1337705);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2012010304575482;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]