



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-836453
(任务编号)

产品名称: 切换电容器接触器

型 号: CJ19-43

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 切换电容器接触器
型号: CJ19-43

商 标: /

样品数量: 8 台

样品来源: 送样

收样日期: 2021-07-16

完成日期: 2021-08-06

委托人: 环宇高科有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者: 环宇高科有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业: 环宇高科有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ19-43; Uimp:6kV;Ui:500V; Ith: 43A; Ue:AC220V/380V; Ie: 29A;


使用类别:AC-6b; Us:AC36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz;


额定功率 Qe:20Var;3P;

配用的辅助触头 2NO1NC, 1NO2NC: Ui:500V, Ith:10A,

AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A, DC-13:220V/0.15A、110V/0.3A

主检:  日期: 2021-08-06

审核:  日期: 2021-08-16

签发:  日期: 2021-08-18

福建省产品质量检验研究院
2021年8月18日

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-12DQ179(A2012CCC0304-1337713);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2012010304564784;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ2654
首页	√	1	02501-21DQ2654
报告组成	√	1	02501-21DQ2654
安全型式试验报告	√	17	02501-21DQ2654-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net