

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304564784

发证日期: 2021 年 08 月 26 日

有效期至: 2031 年 03 月 16 日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	切换电容器接触器 CJ19-43 ; Uimp:6kV;Ui:500V ; Ith: 43A ; Ue:AC220V/380V ; Ie: 29A ; 使用类别:AC-6b ; Us:AC36V,110V,127V,220V,380V/50Hz ; 额定功率 Qe:20Var;3P ; 配用的辅助触头 2NO1NC,1NO2NC : Ui:500V,Ith:10A, AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A, DC-13:220V/0.15A、110V/0.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心