



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632914

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H；
数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 23 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632914

证书附页: 第 1 页 共 3 页

HYM1-125L、HYM1-125M、HYM1-125H、HYM1K-125L、HYM1K-125M、HYM1K-125H;

Uimp:8kV; Ui:800V;

Uc:AC400/690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P 外形);

In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

AC400/690V: Ics:26/5kA(L 型)、35/10kA(M 型)、50/10kA(H 型),

Icu:35/10kA(L 型)、50/20kA(M 型)、85/20kA(H 型);

DC250V:Ics:10kA(L 型)、Icu:15kA(L 型), Ics:15kA(M 型)、Icu:20kA(M 型);

选择性类别:A;

极数:AC:2P(L 型、M 型)、3P(L 型、M 型、H 型)、3P+N(L 型、M 型, N 极常通)、

4P(L 型、M 型, N 极可开闭);

接线方式:DC:2P 外形(L 型、M 型); 2P、3P、4P 适用于隔离, 3P+N 不适用于隔离;

配用的触头: 辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A;

AC-15:400V/0.4A; DC-13:220V/0.15A;

报警触头: 1NO1NC; Ith:3A;

AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件欠电压脱扣器: Ui:400V; Uimp:4kV; Us: AC230/400V;

型号的解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632914

证书附页: 第 2 页 共 3 页

HY M 1 □ - 125 □ □ / □ □ □ □

派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用“T”表示

四极断路器中性极型式(见注1.2)

脱扣器方式及附件代号(见注2)

极数: 2—二极、3—三极、4—四极

操作方式: 手柄直接操作无代号, 电动机操作用D表示,
转动操作用Z表示短路分

断能力级别: L-标准型、M-较高分断型、H-高分断型

壳架等级额定电流(A)

常规无代号, 电力专供用K表示

设计代号

塑料外壳式断路器

企业代号

注: 1.极数代号:

1)二极产品无电动操作, 无转动操作

2)四级产品中性极(N)的型式:

A型: 3P+N, N 极不安装过电流脱扣元件, 且N 极始终接通, 不与其它三极一起合分;

B型: 4P, N 极不安装过电流脱扣元件, 且N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分);

2. 脱扣器方式及附件代号(见表1)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632914

证书附页：第 3 页 共 3 页

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司