



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632912

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
HYM1-250L、HYM1-250M、HYM1-250H、HYM1K-250L、HYM1K-250M、HYM1K-250H；
数及型号解释详见附页 参

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632912

证书附页: 第 1 页 共 3 页

HYM1-250L、HYM1-250M、HYM1-250H、HYM1K-250L、HYM1K-250M、
HYM1K-250H;、Uimp:8kV;Ui:800V;

In:100A,125A,140A,160A,180A, 200A,225A,250A;

电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A 类;

L 型 :Ue:AC400V/AC690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P 外形);

Ics:25kA/AC400V, 5kA/AC690V, 15kA/DC250V(2P 外形); Icu:35kA/AC400V,
10kA/AC690V, 20kA/DC250V(2P 外形);

极数:2P、3P、3P+N(N 极常通)、4P(N 极可开闭); 2P、3P、4P:适用于隔离用,
3P+N:不适用于隔离用;

M 型 :Ue:AC400V/AC690V(2P、3P、3P+N、4P), DC250V(2P 外形);

Ics:35kA/AC400V, 10kA/AC690V, 18kA/DC250V(2P 外形); Icu:50kA/AC400V,
20kA/AC690V, 25kA/DC250 V(2P 外形);

极数:2P、3P、3P+N (N 极常通)、4P(N 极可开闭); 2P、3P、4P:适用于隔离用,
3P+N:不适用于隔离用;

H 型:Ue:AC400V/AC690V;Ics:50kA/AC400V, 10kA/AC690V;Icu:85kA/AC400V,
20kA/AC690V;

极数:3P:适用于隔离用;

配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

配用的报警触头: 1NO1NC; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.3A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632912

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号的解释：



注：1.极数代号：

1) 二极产品无电动操作，无转动操作

2) 四级产品中性极（N）的型式：

A 型：3P+N，N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分；

B 型：4P，N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（N 极先合后分）；

2. 脱扣器方式及附件代号（见表 1）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632912

证书附页：第 3 页 共 3 页

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司