



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632910

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
HYM1-630、HYM1K-630；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632910

证书附页: 第 1 页 共 2 页

HYM1-630、HYM1K-630;

Ue:AC400V/690V(H 型仅 400V); Uimp:8kV; Ui:800V;

In: 400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; 选择性类别:A 类;

Ics:L 型:35kA/AC400V, 8kA/AC690V; M 型:42kA/AC400V, 10kA/AC690V; H 型:65kA/AC400V;

Icu:L 型:50kA/AC400V, 15kA/AC690V; M 型:65kA/AC400V, 20kA/AC690V; H 型:100kA/AC400V;

3P (L、M、H 型)、3P+N (3 个保护极, N 极常通, L、M 型)、4P (3 个保护极, N 极可开闭, L、M 型); 3P、4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离用;

配用的辅助触头 2NC2NO:Uimp:4kV;Ui:400V;Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

配用的报警触头 1NC1NO: Uimp:4kV;Ui:400V;Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

型号的解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632910

证书附页：第 2 页 共 2 页

HY M 1 □ - 630 □ □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
(2) 塑料外壳式断路器
(3) 设计序号
(4) 常规无代号，电力专供用 K 表示
(5) 壳架等级额定电流
(6) 短路分断能力级别：L-标准型、M-较高分断型、H-高分断型
(7) 操作方式：手柄直接操作无代号，电动机操作用 D 表示，转动操作用 Z 表示
(8) 极数代号（3—三极、4—四极）
(9) 脱扣器方式及附件代号（见注 2）
(10) 四极断路器中性极型式（见注 1）
(11) 派生代号：常规产品无代号；透明盖产品用“T”表示

注 1：脱扣器方式及附件代号(见表 1)

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器，报警触头	二组辅助触头报警触头		辅助触头欠电压脱扣器报警触头	
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司