



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632905

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HYM1-1250; Uimp:8kV; Ui:800V; Ue:AC400V/690V; In:800A、1000A、1250A; 过
电流脱扣器类型:热磁式; 400V: Ics:42kA; Icu:85kA; 690V: Ics:12.5kA; Icu:25kA;
选择性类别: A 类; 3P; 不适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 23 日 有效期至: 2029 年 05 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

