



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645749

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HYM1L-125L、HYM1L-125M、HYM1LY-125L、HYM1LY-125M、HYM1LK-125L、HYM1LK-125M、HYM1LYK-125L、HYM1LYK-125M；
Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P)；In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A；Uimp: 8kV；过电流脱扣器类型：热磁式；L 型：
Ics: 22kA；Icu: 35kA；M 型：Ics: 35kA；Icu: 50kA；IΔn: 30mA (仅非延时型)
/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC 型、A 型；剩余电流脱扣器类型：电子式；
IΔm: 25%Icu；选择性类别：A 类；极数：2P (带一个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用)、3P (适用于隔离用)、3P+N (带三个保护极，N 极不可开闭，不适用于隔离)、4P (带三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用)；配用的辅助触头 (1NO1NC)：Ith: 3A；辅助触头：AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.4A；DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A；报警辅助触头：AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.3A；DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

