



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632925

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632925

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HYM3-63, HYM3-125, HYM3K-63, HYM3K-125, HYM5-63, HYM5-125, HUM9i-63, HUM9i-125
 U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC220/230/240V, AC380/400/415V;
 I_n : 10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A (HYM3-63, HYM3K-63, HYM5-63, HUM9i-63);
10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A, 125A (HYM3-125, HYM3K-125, HYM5-125, HUM9i-125); 过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;
C
型: AC220/230/240V: I_{cs} : 20kA, I_{cu} : 30kA; AC380/400/415V: I_{cs} : 10kA, I_{cu} : 20kA;
S
型: AC220/230/240V: I_{cs} : 30kA, I_{cu} : 40kA; AC380/400/415V: I_{cs} : 25kA, I_{cu} : 36kA;
H
型: AC220/230/240V: I_{cs} : 50kA, I_{cu} : 75kA; AC380/400/415V: I_{cs} : 36kA, I_{cu} : 50kA;
选择性类别: A 类; 极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 中性极型式为 A), 4P (3 个保护极, N 极可开闭, 中性极型式为 B); 适用于隔离用 (除中性极型式为 A 的 3P+N 产品外); 配用的辅助触头: 辅助触头: 2NO2NC, 1NO1NC, 报警触头: 2NO2NC, 1NO1NC; U_i : 415V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : 6A;
AC-15: U_e/I_e : AC380/400/415V/0.47A; DC-13: U_e/I_e : DC110/220/250V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司