中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632917

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
HUM8D-800/34000, HUM8D-800/35000, HUM8D-800/36000, HUM8D-800/4A4000, HUM8D-800/4A5000, HUM8D-800/4B4000, HUM8D-800/4B5000, HYM3E-800/34000, HYM3E-800/35000, HYM3E-800/36000, HYM3E-800/4A4000, HYM3E-800/4A5000, HYM3E-800/4B4000, HYM3E-800/4B5000, HYM3EP-800/34000, HYM3EP-800/35000, HYM3EP-800/36000, HYM3EP-800/4A4000, HYM3EP-800/4A5000, HYM3EP-800/4B4000, HYM3EP-800/4B5000, HUM9Ei-800/34000, HUM9Ei-800/35000, HUM9Ei-800/36000, HUM9Ei-800/4A4000, HUM9Ei-800/4A5000, HUM9Ei-800/4B4000, HUM9Ei-800/4B5000, HYM3Z-800/34000, HYM3Z-800/35000, HYM3Z-800/36000, HYM3Z-800/4A4000, HYM3Z-800/4A5000, HYM3Z-800/4B4000, HYM3Z-800/4B5000, HYM3ZK-800/34000, HYM3ZK-800/35000, HYM3ZK-800/36000, HYM3ZK-800/4A4000, HYM3ZK-800/4A5000, HYM3ZK-800/4B4000, HYM3ZK-800/4B5000;详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 23 日 **有效期至：**2029 年 05 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632917

HUM8D-800/34000,HUM8D-800/35000,HUM8D-800/36000,
HUM8D-800/4A4000,HUM8D-800/4A5000,HUM8D-800/4B4000,
HUM8D-800/4B5000, HYM3E-800/34000,HYM3E-800/35000,HYM3E-800/36000,
HYM3E-800/4A4000,HYM3E-800/4A5000,HYM3E-800/4B4000,HYM3E-800/4B5
000,
HYM3EP-800/34000,HYM3EP-800/35000,HYM3EP-800/36000,
HYM3EP-800/4A4000,HYM3EP-800/4A5000,HYM3EP-800/4B4000,
HYM3EP-800/4B5000,HUM9Ei-800/34000,HUM9Ei-800/35000,
HUM9Ei-800/36000,HUM9Ei-800/4A4000,HUM9Ei-800/4A5000,
HUM9Ei-800/4B4000,HUM9Ei-800/4B5000,HYM3Z-800/34000,
HYM3Z-800/35000,HYM3Z-800/36000,HYM3Z-800/4A4000,HYM3Z-800/4A5000
,
HYM3Z-800/4B4000,HYM3Z-800/4B5000,HYM3ZK-800/34000,
HYM3ZK-800/35000,HYM3ZK-800/36000,HYM3ZK-800/4A4000,
HYM3ZK-800/4A5000,HYM3ZK-800/4B4000,HYM3ZK-800/4B5000
Ui:1000V;Uimp:12kV;
Ue:AC400V/690V(HUM8D-800…4000,HUM8D-800…5000,HYM3E-800…4000,
HYM3E-800…5000,HYM3EP-800…4000,HYM3EP-800…5000,HUM9Ei-800…40
00,
HUM9Ei-800…5000,HYM3Z-800…4000,HYM3Z-800…5000,HYM3ZK-800…400
0,
HYM3ZK-800…5000),
AC400V(HUM8D-800/36000,HYM3E-800/36000,HYM3EP-800/36000,
HUM9Ei-800/36000,HYM3Z-800/36000,HYM3ZK-800/36000);
In:800A;
过电流脱扣器类型:电子式;
Ics:AC400V:70kA;AC690V:15kA;
Icu:AC400V:70kA;AC690V:15kA;
Icw:10kA/1s;
选择性类别:B 类;
极数:3P,3P+N(带三个保护极,N 极不可开闭),4P;适用于隔离(除 3P+N 产品外).

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632917

型号的解释：

HUM8D - 800 / □□□000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) 企业代号
(2) 塑料外壳式断路器
(3) 设计序号
(4) 智能式脱扣器代号
(5) 额定电流代号
(6) 断路器极数：三极--3；四极--4
(7) 四极 N 极型式(注)
(8) 智能脱扣器型式（见表 1）
(9) 内部附件（000 表示无附件）

HYM3Z□- 800 / □□□000

(1) (2)(3)(4) (5)(6) (7)(8) (9)(10)

(1) 企业代号
(2) 塑料外壳式断路器
(3) 设计序号
(4) 电子式
(5) 常规无代号，电力专供 K 表示
(6) 额定电流（A）：800
(7) 断路器极数：三极--3 ；四极--4
(8) 四极 N 极型式(注)
(9) 智能脱扣器型式（见表 1）
(10) 内部附件（000 表示无附件）

HUM9Ei - 800 / □□□000

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632917

(1) (2)(3) (4)　(5) (6) (7)(8) (9)

(1) 企业代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号

(4) 智能式脱扣器代号

(5) 额定电流代号

(6) 断路器极数：三极--3 ；四极--4

(7) 四极 N 极型式(注)

(8) 智能脱扣器型式（见表 1）

(9) 内部附件（000 表示无附件）

HYM3EP　- 800　/ □□□ 000

(1)　(2) (3)　(4) (5)　(6)　(7)　(8) (9) (10)

(1) 企业代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号

(4) 智能式脱扣器代号

(5) 电力标准柜专供用 P 表示，常规无代号

(6) 额定电流代号

(7) 断路器极数：三极--3 ；四极--4

(8) 四极 N 极型式(注)

(9) 智能脱扣器型式（见表 1）

(10) 内部附件（000 表示无附件）

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：

A 型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B 型：N 极与其它三极一起合分。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632917

表 1

代号	脱扣器型式	说明
4	M 型智能脱扣器	用电流互感器和电子器件取代传统的热、电磁式脱扣器，特性参数整定方便、准确。
5	H 型智能脱扣器	具有串行通迅接口，可满足通讯组网的“四遥”要求。
6	R 型智能脱扣器（仅 3P 产品）	具有液晶显示功能，带电压测量，具有串行通迅接口，满足通讯组网。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司