



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632920

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 23 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632920

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HUM8D-400/34000, HUM8D-400/35000, HUM8D-400/36000, HUM8D-400/4A4000
HUM8D-400/4A5000, HUM8D-400/4B4000, HUM8D-400/4B5000, HUM8D-M630/34000
HUM8D-M630/35000,
HUM8D-M630/36000, HUM8D-M630/4A4000, HUM8D-M630/4A5000
HUM8D-M630/4B4000, HUM8D-M630/4B5000, HYM3Z-400, HYM3ZK-400, HUM9S-400
 U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV;
 U_e : AC400V/690V (HUM8D-400/34000, HUM8D-400/35000, HUM8D-400/4A4000,
HUM8D-400/4A5000, HUM8D-400/4B4000, HUM8D-400/4B5000, HUM8D-M630/34000, H
UM8D-M630/35000, HUM8D-M630/4A4000, HUM8D-M630/4A5000,
HUM8D-M630/4B4000, HUM8D-M630/4B5000),
AC400V (HUM8D-400/36000, HUM8D-M630/36000, HYM3Z-400, HYM3ZK-400, HUM9S-40
0); I_n : 400A, 630A; 过电流脱扣器类型: 电子式; HUM8D-400, HUM8D-M630:
AC400V: $I_{cs}=I_{cu}$: 70kA ($I_n=400A$, 630A);
AC690V: $I_{cs}=I_{cu}$: 10kA ($I_n=400A$), 15kA ($I_n=630A$);
HYM3Z-400, HYM3ZK-400, HUM9S-400: $I_{cs}=I_{cu}$: 50kA (C 型), 70kA (S 型), 85kA (H
型); I_{cw} : 10kA/0.5s ($I_n=400A$), 10kA/1s ($I_n=630A$); 选择性类别: B 类; 极
数: 3P, 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭), 4P (带三个保护极, N 极可开闭); 4P
产品 N 极仅接地保护; 适用于隔离用 (除 3P+N 产品外).

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司