



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632921

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
HUM8D-250, HUM8D-250H, HUM8D-200, HUM8D-200H, HUM8D-160, HUM8D-160H; 参数及
型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 23 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632921

证书附页：第 1 页 共 2 页

HUM8D-250、HUM8D-250H、HUM8D-200、
HUM8D-200H、HUM8D-160、HUM8D-160H;
Uimp: 8kV; Ui: 1000V;
AC400V/690V(HUM8D-250/34000、
HUM8D-250/35000、HUM8D-250/4A4000、
HUM8D-250/4A5000、HUM8D-250/4B4000、
HUM8D-250/4B5000、HUM8D-200/34000、
HUM8D-200/35000、HUM8D-200/4A4000、
HUM8D-200/4A5000、HUM8D-200/4B4000、
HUM8D-200/4B5000、HUM8D-160/34000、
HUM8D-160/35000、HUM8D-160/4A4000、
HUM8D-160/4A5000、HUM8D-160/4B4000、
HUM8D-160/4B5000、HUM8D-250H/34000、
HUM8D-250H/35000、HUM8D-250H/4A4000、
HUM8D-250H/4A5000、HUM8D-250H/4B4000、
HUM8D-250H/4B5000、HUM8D-200H/34000、
HUM8D-200H/35000、HUM8D-200H/4A4000、
HUM8D-200H/4A5000、HUM8D-200H/4B4000、
HUM8D-200H/4B5000、HUM8D-160H/34000、
HUM8D-160H/35000、HUM8D-160H/4A4000、
HUM8D-160H/4A5000、HUM8D-160H/4B4000、
HUM8D-160H/4B5000)、AC400V(HUM8D-250/
36000、HUM8D-200/36000、HUM8D-160/36000、HUM8D-250H/36000、
HUM8D-200H/36000、
HUM8D-160H/36000); In: 250A, 200A, 160A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
HUM8D-250, HUM8D-200, HUM8D-160:
Ics: 35kA(AC400V); 3kA(AC690V);
Icu: 50kA(AC400V); 5kA(AC690V);
HUM8D-250H, HUM8D-200H, HUM8D-160H:
Ics: 50kA(AC400V); 5kA(AC690V);

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632921

证书附页: 第 2 页 共 2 页

Icu: 70kA(AC400V); 10kA(AC690V);

选择性类别: B 类; Icw: 10kA/1s;

极数: 3P, 3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭), 4P(带三个保护极, N 极可开闭); 4P 产品 N 极仅接地保护; 适用于隔离用(除 3P+N 产品外)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司