



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632916

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

HUM8D-1250S/34000, HUM8D-1250S/35000, HUM8D-1250S/4A4000, HUM8D-1250S/4A5000,
HUM8D-1250S/4B4000, HUM8D-1250S/4B5000, HUM9E-1250S/34000, HUM9E-1250S/35000,
HUM9E-1250S/4A4000, HUM9E-1250S/4A5000, HUM9E-1250S/4B4000, HUM9E-1250S/4B5000
Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue:AC400V/690V;In:1250A; 过电流脱扣器类型:电子式;
AC400V:Ics:43kA,Icu:85kA; AC690V:Ics:13kA,Icu:25kA; Icw:20kA/0.6s;选择性类别:B
类; 极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极不可开闭),4P(带三个保护极,N极可开闭); 4P产品N
极仅接地保护;适用于隔离用(除3P+N产品外)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年05月23日 有效期至: 2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

