



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645681

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、HYB5-40、HUB9i-40；Uimp:4kV；Ui:500V；
Ue:AC230V；In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A；瞬时脱扣类型：C 型、D 型；
Ics=Icn:4.5kA；1P+N（一个保护极，N 极可开闭）；

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

