产品认证证书

证书编号：CQC21002316274

发证日期：2024 年 01 月 30 日
有效期至：2026 年 10 月 14 日

委托人名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称及注册地址	环宇高科有限公司 浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称及生产地址	温州佳捷电气有限公司 浙江省温州市乐清市乐清经济开发区乐商创业园（翁垟街道海潮路）
产品名称和系列、规格、型号	继电器 HH5XP 系列 触点负载：5A 250VAC/5A 30VDC、HH6XP 系列 触点负载：10A 250VAC/10A 30VDC、HH61P 系列 触点负载：16A 250VAC/16A 30VDC 线圈电压:DC 5V，6V，9V，12V，18V，24V，36V，48V， 110V; AC 5V，6V，9V，12V，18V，24V，36V，48V，110V，220V ；机械寿命：100000 周期，电气寿命：10000 周期，环境温度：-40℃～70℃ RTII
产品标准和技术要求	GB/T 21711.1-2023
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 10 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC21002316274　　第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

命名方式：

HH5	XP	**	*	*	线圈额度电压：直流 DC 5V，6V，9V，12V，18V，24V，36V，48V， 110V; 交流 AC 5V，6V，9V，12V，18V，24V，36V，48V，110V，220V
					引出端形式：无：拔插式 B：PCB 型 S：法兰式
					型式特点：无：标准型 F 带浪涌抑制回路 L：带发光二极管 LED
					触点组数（X）： 2：2 组 3：3 组 4：4 组
					继电器型号：HH5

HH6	XP	**	*	*	线圈额度电压：直流 DC 5V，6V，9V，12V，18V，24V，36V，48V， 110V; 交流 AC 5V，6V，9V，12V，18V，24V，36V，48V，110V，220V
					引出端形式：无：拔插式 B：PCB 型 S：法兰式
					型式特点：无：标准型 F 带浪涌抑制回路 L：带发光二极管 LED
					触点组数（X）：2 组
					继电器型号：HH6

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC21002316274

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页 纸号：

HH6	1P	**	*	*	线圈额度电压：直流 DC 5V，6V，9V，12V，18V，24V，36V，48V， 110V; 交流 AC 5V，6V，9V，12V，18V，24V，36V，48V，110V，220V
					引出端形式：无：拔插式 B：PCB 型 S：法兰式
					型式特点：无：标准型 F 带浪涌抑制回路 L：带发光二极管 LED
					触点组数： 1 组
					继电器型号：HH6

中国质量认证中心