



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303674644

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

接触器式继电器

JZC1-80,JZC1-71,JZC1-62,JZC1-53,JZC1-44,JZC1-40,JZC1-31,JZC1-22;

Ui:660V;Uimp:8kV;Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:

AC380V/1.18A,AC220V/2.05A;DC-13:Ue/Ie: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A;防护等级:IP20.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月12日 有效期至：2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

