中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304674494

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
H8C-40、50、65,CJX2N-40、50、65,HUC9-40、50、65；Uimp:8kV;Ui:690V；Ue:AC220V/AC380V/660V(AC-3)，AC380V/660V(AC-4)；H8C-40、CJX2N-40、HUC9-40:Ith:60A；40A/40A/34A(AC-3)，18.5A/9A(AC-4)；H8C-50、CJX2N-50、HUC9-50:Ith:80A；50A/50A/39A(AC-3)，24A/12A(AC-4)；H8C-65、CJX2N-65、HUC9-65:Ith:80A；65A/65A/42A(AC-3)，28A/14A(AC-4)；Us:AC24V，36V，110V，127V，220V，380V/50Hz；使用类别:AC-3，AC-4；3P；配用的辅助触头：1NO1NC；Ith:10A，AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A，DC-13: 220V/0.15A、110V/0.3A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 12 日　　**有效期至：**2029 年 08 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn　北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070　电话：+86 10 83886666