



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304674505

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJX2-3210、CJX2-3201、CJX2-3210N、CJX2-3201N； Ith: 50A； Ui: 690V； AC-3: Ue: AC220V/AC380V/ 660V, Ie: 32A/32A/21A(CJX2-3210, CJX2-3201)； AC-4: Ue: AC380V/660V, Ie: 12A/7.5A(CJX2-3210, CJX2-3201, CJX2-3210N, CJX2-3201N)； Us: AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V； 3P； 配用的辅助触头: Ith: 10A； AC-15: Ue: AC380V, Ie: 0.95A； Ue: AC220V, Ie: 1.6A； DC-13: Ue: DC220V, Ie: 0.15A； Ue: DC110V, Ie: 0.3A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月12日 有效期至：2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

