



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304674508

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-0910,CJX2-0901,CJX2-0910N, CJX2-0901N,CJX2-1210,CJX2-1201,
CJX2-1210N,CJX2-1201N; Ith:20A; Ui:690V; 使用类别:AC-3:Ue:AC220V/380V/660V;
Ie:9A/9A/6.6A (CJX2-0910,CJX2-0901), Ie:12A/12A/8.9A(CJX2-1210,CJX2-1201);
AC-4:Ue:AC380V/660V,Ie:3.5A/1.5A (CJX2-0910、CJX2-0901、CJX2-0910N、CJX2-0901N) ,
Ie:5A/2A (CJX2-1210、CJX2-1201,CJX2-1210N,CJX2-1201N) ; Us:AC36V, 110V, 127V, 220V,
380V/50Hz; 3P; 配用的辅助触头: Ith:10A, AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A, DC-13:
220V/0.15A、110V/0.3A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月12日 有效期至:2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

