



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627201

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

H8A-1600, HUW9-1600 U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC400V, 690V;

I_n : 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; 过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类;

I_{cs} : 66kA (AC400V), 35kA (AC690V); I_{cu} : 66kA (AC400V), 35kA (AC690V);

I_{cw} : 66kA/1s (AC400V), 35kA/1s (AC690V); 极数: 3P, 4P; 适用于隔离; 配用的辅助触头:

YQF1 (4NO4NC); U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : 10A; AC-15: U_e/I_e : AC230V/1.5A, AC400V/0.9A; DC-13

U_e/I_e : DC220V/0.27A, DC110V/0.55A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣

器: U_s : AC230V, AC400V.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 09 日 有效期至: 2029 年 05 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

