



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632901

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

HUM8-63; U_i :800V; U_{imp} :8kV; U_e :AC400V; I_n :10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
过电流脱扣器类型:热磁式; I_{cs} :22kA; I_{cu} :30kA; 选择性类别:A 类; 3P; 适用于隔
离用; 配用的辅助触
头:2NO2NC; I_{th} :6A; AC-15:AC400V/0.47A; DC-13:DC220V/0.15A; 型号详见附件

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年05月23日 有效期至:2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632901

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

<u>HU</u>	<u>M</u>	<u>8</u>	-	<u>63</u>	<u>S</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□□□□</u>
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)	(8)

- (1) 企业代号
(2) 塑料外壳式断路器
(3) 设计序号
(4) 壳架等级电流 (A)
(5) 短路分断能力级别：S-标准型
(6) 极数 (3：三极)
(7) 过电流脱扣器型式 (见表 1)
(8) 内部附件代号 (见表 2)

表 1 过电流脱扣器型式

序号	名 称	说 明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

表 2 内部附件代号

Inm(A)	I		II		III		备 注
	代号	说 明	代号	说 明	代号	说 明	
63	0	无	0~2	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	
	1	分励脱扣器	0~1		0~1		
	2	欠电压脱扣器	0~1		0~1		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司