



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632890

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

HYM3Z-250, HYM3Z-200, HYM3Z-160, HYM3Z-125, HYM3ZK-250, HYM3ZK-200, HYM3ZK-160, HYM3ZK-125, HUM9S-250, HUM9S-200, HUM9S-160, HUM9S-125; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 125A (50A~125A 连续可调), 160A (64A~160A 连续可调), 200A (80A~200A 连续可调), 250A (100A~250A 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; lcs: C 型: 25kA, S 型: 36kA, H 型: 50kA, R 型: 55kA; lcu: C 型: 36kA, S 型: 50kA, H 型: 70kA, R 型: 85kA; lcu: 5kA/1s; 选择性类别: B 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用), 3P+N (三个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离用), 4P (三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 23 日 有效期至: 2029 年 05 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

