



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645668

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HUM18LY-63, HUM18LY-63W, HUB9LY-63, HUB9LY-63W;Ui:500V;Uimp:4kV;Ue:AC230V;
In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;Ics:7.5kA,Icn:10kA;
I Δ n:30mA,50mA;额定剩余动作类型:AC型,A型,电子式;I Δ m:2000A;极数:HUM18LY-63W,
HUB9LY-63W:1P+N(带一个保护极,N极常通,不适用于隔离用),HUM18LY-63, HUB9LY-63:1P+N(带
一个保护极;N极可开闭,适用于隔离用)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月20日 有效期至:2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

