



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0010

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC107502-1183263

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: H□□-600/□□、H□□-630/□□

检测机构: 大连产品质量检验检测研究院有限公司

Dalian Product Quality Inspection and Testing Institute Co., Ltd

(国家低压成套电控设备质量检验检测中心)

(National Low-Voltage Controlgear Assembly Quality Inspection and Testing Center)



重 要 声 明

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 报告涂改无效。
3. 未经本机构批准，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。
4. 如对检验结果有异议，应于收到检验报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
5. 凡送样委托检验，检验结果仅适用于客户提供的样品。
6. 委托检验的样品信息及委托方信息均由委托方提供，本机构不对其真实性和准确性负责。
7. 未经本机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
8. 凡标注*的检验项目为分包项目。

大连产品质量检验检测研究院有限公司

地址一：大连市沙河口区万岁街 68-2 号

邮编：116021

电话：0411-84643675

地址二：大连经济技术开发区铁山东路 102 号

邮编：116630

电话：0411-87963972、87963979、87963981

地址三：大连市甘井子区革镇堡新水泥路 150 号

邮编：116035

电话：86424633

地址四：瓦房店市西郊工业园区兴工大街银山路 1 号

邮编：116300

电话：0411-3911707

地址五：大连市甘井子区秀山路 39 号

邮编：116092

电话：0411-84630232

产品名称：刀开关 型 号：H□□-600/□□、H□□-630/□□ 商 标：/ 样品数量：3 台 样品来源：生产企业送样 收样日期：2024. 03. 26 完成日期：2024. 04. 08	委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区
试验结论：依据 GB/T14048. 3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： H□□-600/□□、H□□-630/□□； Uimp=12kV；Ui=1140V；Ith=630A；Ue=AC415V、AC690V；Ie=600A、630A；Icw=25kA （Ue:AC415V/690V）；Icm：52. 5kA（Ue:AC415V）；使用类别：AC-20A（HD11、HD11F、HD11FA、HS11、HS11F、HD12、HD13、HD13BX、HD14、HS12、HS13、HS13BX，Ue:AC690V；HD11、HD11F、HD11FA、HS11、HS11F，Ue:AC415V），AC-21B（HD12、HD13、HD13BX、HD14、HS12、HS13、HS13BX，Ue:AC415V）；极数：3P、4P。	
主检：王 凯 签名：王凯 日期：2024. 04. 08	大连产品质量检验检测研究院有限公司 （国家低压成套电控设备质量检验检测中心） 2024 年 04 月 09 日 (3)
审核：高 云 签名：高云 日期：2024. 04. 09	
签发：崔绍景 签名：崔绍景 日期：2024. 04. 09	
备注：1) 该申请为变更申请，具体变更情况见附表 1； 2) 最近一次原 3C 认可报告编号（申请编号）：02501-18DQ2768（A2018CCC0305-2956882）； 3) 最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4) 原证书编号：CQC2003010305027979，发证日期：2021 年 03 月 16 日； 5) 本试验报告需与原试验报告合并使用方为有效。 6) 示波图编号原则：操作性能寿命—S 图；接通分断—T 图；预期波—Y 图；	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02901-V24B001C-S
首页	√	1	02901-V24B001C-S
报告组成	√	1	02901-V24B001C-S
安全型式试验报告	√	23	02901-V24B001C-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02901-V24B001C-S

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

变更情况说明

附表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加产品型号	H□□-600/□□	H□□-600/□□、H□□-630/□□
2	产品参数变更 (约定发热电流 I _{th})	约定发热电流 I _{th} : 600A	约定发热电流 I _{th} : 630A
3	产品参数变更 (增加工作电流 I _e)	工作电流 I _e : 600A	工作电流 I _e : 600A、630A

检验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：大连产品质量检验检测研究院有限公司

（国家低压成套电控设备质量检验检测中心）

地 址：大连市甘井子区革镇堡新水泥路 150 号

邮政编码： 116035

电 话： 0411-86424733

传 真： 0411-86425833

E-mail: dlzjydzqx@163.com

