



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307721151

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
HYM1LC-400Y、HYM1LC-400S、HYM1LCK-400Y、HYM1LCK-400S；具体参数
和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年11月08日 有效期至：2029年11月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307721151

证书附页: 第 1 页 共 2 页

HYM1LC-400Y、HYM1LC-400S、HYM1LCK-400Y、HYM1LCK-400S;

I_{nm} : 400A; U_e : AC400V; U_i : 1000V; U_{imp} : 8kV;

I_n : 400A (0.4 I_n ~1.0 I_n 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

I_{cs} : 70kA ; I_{cu} : 70kA;

I_{cw} : 5kA/1s;

$I_{\Delta n}$: 30mA / 50mA / 100mA / 200mA / 300mA / 400mA / 500mA / 800mA / 1000mA 分档可调;

漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;

$I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 选择性类别: B 类;

自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;

极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离),
4P (3 个保护极, N 极可开闭, 产品适用于隔离);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307721151

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

HY M 1 L C □ - 400 □ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有剩余电流保护功能
- (5) 具有重合闸功能
- (6) 普通款: 无; 电力款: K
- (7) 壳架等级电流 (A): 400
- (8) Y (液晶显示), S (数码显示)
- (9) 极数: 3N: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P: 4P (3 个保护极, N 极可开闭)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司