



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305673761

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

按钮开关

LA2: Ui:380V; Uimp:2.5kV; Ith:5A; AC-15:Ue/Ie:380V/0.79A、220V/1.36A,
DC-13:Ue/Ie:220V/0.27A; IP40; 安装孔径: $\phi 30\text{mm}$

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 08 月 07 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

