



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304713352

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

欣灵电气股份有限公司
浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护器

JD-5; Ue: AC380V; Ie: 0.2~1A、0.4~2A、1~5A、2~10A、2~20A、4~40A、8~40A、20~100A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; Ui: 400V; Uimp: 4kV; 辅助回路: AC-15 Ue: AC380V/220V; Ie: 3A; Ui: 400V; Ith: 3A; Uimp: 2.5kV; 1NC; 外壳防护等级: IP40(对工作面).

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 28 日 有效期至: 2029 年 06 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

