



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645685

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器

HUM18-M125SR, HUM18N-80 Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC230V/400V(1P), AC230V(1P+N), AC400V(2P, 3P, 3P+N, 4P); In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A; 瞬时脱扣类型:C型; Ics:6kA; Icn:6kA; 极数:1P, 1P+N(一个保护极, N极可开闭), 2P, 3P, 3P+N(三个保护极, N极可开闭), 4P

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月20日 有效期至: 2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

