



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632873

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

HYW□□□-1600、HUW9i-1600、HYW□□□-1000、DW45□-1600、DW45□-1000；见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月26日 有效期至：2029年05月22日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632873

证书附页：第 1 页 共 2 页

YW□□□-1600、HUW9i-1600、HYW□□□-1000、DW45□-1600、DW45□-1000；
Ue: AC400V/690V；Ui: 1000V；Uimp: 12kV；In: HYW□□□-1600、HUW9i-1600、
DW45□-1600: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A；HYW□
□□-1000、DW45□-1000: 200A、400A、630A、800A、1000A；过电流脱扣器
类型：电子式；C 型：Ics: 35kA(AC400V)、25kA(AC690V)；Icu: 35kA(AC400V)、
25kA(AC690V)；Icw: 35kA/1s(AC400V)、25kA/1s(AC690V)；N 型：Ics:
42kA(AC400V)、35kA(AC690V)；Icu: 50kA(AC400V)、35kA(AC690V)；Icw:
42kA/1s(AC400V)、35kA/1s(AC690V)；H 型：Ics: 50kA(AC400V)、42kA(AC690V)；
Icu: 65kA(AC400V)、42kA(AC690V)；Icw: 50kA/1s(AC400V)、42kA/1s(AC690V)；
HUW9i-1600: Ics: 42kA(AC400V)、35kA(AC690V)；Icu: 50kA(AC400V)、
35kA(AC690V)；Icw: 42kA/1s(AC400V)、35kA/1s(AC690V)；频率：50/60Hz；
选择性类别：B 类；极数：3P（适用于隔离用）、4P（适用于隔离用）；辅助触头：
4NO4NC、6NO6NC；Ith: 6A；AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A；DC-13:
DC220V/0.27A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632873

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

HY W □ □ □ - □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号：3（普通款）；5（地产款）（仅常规款）
- (4) C：经济型；N：普通型；H：高分断型
- (5) 无：常规款；K：电力款；P：标准柜款
- (6) 电流段（A）：1600、1000

DW 45 □ - □
(1) (2) (3) (4)

- (1) 万能式断路器
- (2) 设计序号：
- (3) C：经济型；N：普通型；H：高分断型
- (4) 电流段（A）：1600、1000

HU W 9 i - □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 壳架等级额定电流（A）：1600

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司