



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302713367

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

上联控股集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HUH1-1000、1250、1600、HYGL-1000、1250、1600; Uimp:12kV; Ui:1000; Ue:AC400V; HUH1-1000、HYGL-1000; Ith:1000A; Ie:800A, 1000A; HUH1-1250、HYGL-1250; Ith:1250A; Ie:1000A、1250A; HUH1-1600、HYGL-1600; Ith:1600A; Ie:1000A, 1250A, 1600A; Icw=50kA/1s; Icm(峰值):40kA; 使用类别:AC-23: 3P、4P; 配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC; Ui:400V, Ith:5A, AC-15:380V/3A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 28 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

