



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645769

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

HYM3L□-250C、HYM3L□-250S、HYM3L□-250H、HYM3L□-320C、HYM3L□-320S、
HYM3L□-320H、HYM5L□-250C、HYM5L□-250S、HYM5L□-250H、HYM5L□-320C、
HYM5L□-320S、HYM5L□-320H、HUM9□-250C、HUM9□-250S、HUM9□-250H、HUM9□-320
C、HUM9□-320S、HUM9□-320H；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年03月19日 有效期至：2029年06月19日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645769

证书附页：第 1 页 共 2 页

HYM3L□-250C、HYM3L□-250S、HYM3L□-250H、HYM3L□-320C、HYM3L□-320S、HYM3L□-320H、HYM5L□-250C、HYM5L□-250S、HYM5L□-250H、HYM5L□-320C、HYM5L□-320S、HYM5L□-320H、HUM9□-250C、HUM9□-250S、HUM9□-250H、HUM9□-320C、HUM9□-320S、HUM9□-320H； U_i ：1000V； U_{imp} ：8kV； U_e ：AC380V、400V、415V； I_n ：100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A（HYM3L□-250、HYM5L□-250、HUM9□-250）；100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A、270A、280A、300A、315A、320A（HYM3L□-320、HYM5L□-320、HUM9□-320）；

C 型： I_{cs} ：15kA； I_{cu} ：20kA；S 型： I_{cs} ：25kA； I_{cu} ：36kA；H 型： I_{cs} ：36kA； I_{cu} ：50kA；过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；选择性类别：A 类；剩余电流脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta n}$ ：30mA（仅非延时型）/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 三挡可调；A 型、AC 型； $I_{\Delta m}$ ：25% I_{cu} ；

极数：3P、3P+N（三个保护极，N 极不可开闭）、4P（三个保护极，N 极可开闭）；3P、4P 适用于隔离用，3P+N 不适用于隔离

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645769

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

HY M 3 L □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

HY M 5 L □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 具有漏电（剩余电流）保护功能
- (5) 非延时型无代号，延时型代号“Y”
- (6) 电流段（A）：250、320
- (7) 分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型
- (8) 无代号-手柄直接操作
- (9) 断路器极数：3 为三极；4 为四极
- (10) 四极断路器中性极（N 极）型式（注）
- (11) 过电流脱扣器型式（见表 1）
- (12) 000 表示无附件

HU M 9 □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有非延时型漏电（剩余电流）保护功能为 Li，具有延时型漏电（剩余电流）保护功能为 LYi
- (5) 电流段（A）：250、320
- (6) 分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型
- (7) 无代号-手柄直接操作
- (8) 断路器极数：3 为三极；4 为四极
- (9) 四极断路器中性极（N 极）型式（注）
- (10) 过电流脱扣器型式（见表 1）
- (11) 000 表示无附件

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：

A 型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B 型：N 极与其它三极一起合分。

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：

A 型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B 型：N 极与其它三极一起合分。

表 1

代号	型 式	说 明
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器，具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司