



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632870

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

HYW□□□-6300、HUW9i-6300、DW45-6300；Uimp:12kV；Ui:1000V；Ue:AC400V/690V；
In:4000A、5000A、6300A；C 型：AC400V：Ics=Icu=Icw/1s=85kA；AC690V：Ics=Icu=Icw/1s=65kA；
N 型：AC400V：Ics=Icu=Icw/1s=100kA；Icu=120kA；AC690V：Ics=Icu=Icw/1s=85kA；H 型：
AC400V：Ics=Icu=Icw/1s=125kA；AC690V：Ics=Icu=Icw/1s=100kA；HUW9i-6300：Ics：
100kA(AC400V)、85kA(AC690V)；Icu：120kA(AC400V)、85kA(AC690V)；Icw：
100kA/1s(AC400V)、85kA/1s(AC690V)；过电流脱扣器类型：电子式；频率：50/60Hz；选择性
类别：B；辅助触头：4NO4NC、6NO6NC，Ith：6A，AC-15：AC230V/1.3A，AC400V/0.75A；
DC-13：DC220V/0.27A；极数：3P、4P（均为保护极，适用于隔离用）

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 25 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632870

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

HY W □ □ □ - 6300
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号: 3 (普通款); 5 (地产款) (仅常规款)
- (4) C: 经济型; N: 普通型; H: 高分断型
- (5) 无: 常规款; K: 电力款;
- (6) 壳架等级额定电流 (A)

DW 45 □ - 6300
(1) (2) (3) (4)

- (1) 万能式断路器
- (2) 设计序号:
- (3) C: 经济型; N: 普通型; H: 高分断型
- (4) 壳架等级额定电流 (A)

HU W 9 i - 6300
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 壳架等级额定电流 (A)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司