



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305716182

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

浙江立新牵引设备有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇店后工业区站东路 88 号 5 幢 4、6 层

产品名称和系列、型号、规格

万能转换开关

LW12-16; $U_i=500V$; $U_{imp}=4kV$; $I_{th}=16A$; AC-15: $U_e/I_e=AC380V/2.6A$ 、
AC220V/4.6A; DC-13: $U_e/I_e=DC220V/0.27A$; 防护等级: IP20 (工作面)

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 30 日 有效期至：2029 年 10 月 23 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 10 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

